



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Прокуратура Савинского района

ул. Первомайская, д. 11, п. Савино, 155710

23 01.2020 № 02-15-2020

Директору МКОУ Архиповская
СШ

Мурыгиной Т.Г.

Ивановская область, Савинский
район, с. Архиповка, ул. Советская,
д. 14

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Савинского района в связи с поступившим обращением гражданина о нарушении требований пожарной безопасности, проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в здании МКОУ Архиповская СШ, расположенного по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Архиповка, ул. Советская, д. 14.

Проверка проведена 26.12.2019 в период времени с 12 часов 10 минут до 12 часов 35 минут с привлечением начальника ОД ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области майора внутренней службы.

В ходе указанной проверки в МКОУ Архиповская СШ выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (далее – Правила) в учреждении отсутствует (не представлен) акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической системы пожарной сигнализации).

Кроме того, установлено, что в помещении спортивного зала у пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения возгорания, что противоречит требованиям ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст. 4, 6, 26, 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.13 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».



Согласно статье 20 Закона № 69-ФЗ, нормативное регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ, организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу п.п. 1.11, 1.12 Устава МКОУ Архиповская СШ, утвержденного постановлением Администрации Савинского муниципального района от 02.07.2015 № 220-п, учреждение является самостоятельным юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать с указанием своего полного и сокращенного наименования на русском языке, штамп, бланки и иные реквизиты в соответствии с действующим законодательством РФ, а также может иметь фирменную символику. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, соответствующие предмету и целям деятельности, заключать контракты и иные гражданско-правовые договоры, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, у мировых судей.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 13.04.2010 37-АА № 505030 объект муниципальной собственности Савинского муниципального района Ивановской области – нежилое здание, общей площадью 286, 5 кв.м. закреплен за МКОУ Архиповская СШ на праве оперативного управления.

Согласно приказу начальника отдела образования Администрации Савинского муниципального района от 24.08.2017 № 10 Мурыгина Т.Г. назначена на должность директора МКОУ Архиповская СШ.

В соответствии с п. 2.31 должностной инструкции директора МКОУ Архиповская СШ, утвержденной начальником отдела образования Администрации Савинского муниципального района от 16.11.2010 № 147 Мурыгина Т.Г. обязана выполнять правила по пожарной безопасности.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, а также могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, в виде возникновения пожароопасной ситуации, в связи с чем, имеется срочная необходимость в их устранении.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось неисполнение должностными лицами учреждения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, а также ослабление контроля за деятельностью подчиненных лиц со стороны руководства организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Безотлагательно принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений вновь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. О результатах принятых мер уведомить прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района
младший советник юстиции

Д.А. Ланько

Администрация Савинского муниципального района Ивановской области
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Архиповская средняя школа
155700, Ивановская область, Савинский район, с. Архиповка, ул. Советская, д.14
Тел. 8 (49356) 9-61-34, 9-62-17

Исх. № 199 от 25.02.2020 г.

Заместителю главного государственного инспектора г.о. Шуя, Шуйского и Савинского района Ивановской области по пожарному надзору Коровину Р.А. директора МКОУ Архиповской СШ Мурыгиной Т.Г.

Ответ на представление от 31.01.2020 г. № 55-4-7-23
«Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности»

МКОУ Архиповская СШ, рассмотрев представление пожарного надзора г.о. Шуя, Шуйского Савинского района Ивановской области от 31.01.2020 г. № 55-4-7-23 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности», информирует о мерах, принятых во исполнение указанного представления.

1. Представление рассмотрено с участием заместителя главного государственного инспектора г.о. Шуя, Шуйского и Савинского района Ивановской области по пожарному надзору Коровина Романа Анатольевича.
2. В ответ на Ваше представление от 31.01.2020 года № 55-4-7-23 сообщаем следующее, что мной приняты меры к устранению нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих:
 - Акт ежеквартальной проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений составлен. Копия акта прилагается.
 - В помещении спортивного зала у пожарных извещателей установлена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения возгорания. (Фото прилагается, копия этикетки кожуха защитного прилагается).
3. Привлечь к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, не представляется возможным. Ответственным за пожарную безопасность является директор МКОУ Архиповской СШ Мурыгина Татьяна Геннадьевна.
4. Ваши замечания будут учтены и впредь подобные нарушения допускаться не будут.

Директор школы:



Т.Г. Мурыгина.

Муромо 26/02.2020.

Т.Г. Мурыгина